

	<p>Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund</p>	<p>PM Brandskydd vid alkoholtillstånd</p>
<p>Upprättad: 2010-04-15/AK</p>	<p>Godkänd: 2010-06-21/TS</p>	<p>Reviderad: 2011-03-28/AK</p>

Bakgrund

I samband med utfärdande av serveringstillstånd för alkohol skall berörda lokaler vara lämpliga bland annat ur brandsynpunkt. Ansvar för att ett skäligt brandskydd upprätthålls vilar på fastighetsägare eller den som bedriver verksamheten. Av den anledningen saknar Räddningstjänsten mandat att lämna någon form av godkännande i samband med att tillstånd beviljas.

Lagstiftning

- Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778)
- Plan & Bygglagen, PBL (SFS 1987:10 med ändringar)
- Boverkets byggregler, BBR (BFS 1993:57 med ändringar)
- Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
- Alkohollagen (SFS 2010:1622)

Generella råd

För att lokalen skal vara lämplig ur brandskyddssynpunkt bör det finnas ett giltigt bygglov där lokalen är typad utifrån den verksamhet som bedrivs. Om bygglovet är utfärdat efter 1995-01-01 skall det finnas en brandskyddsdokumentation där förutsättningarna och utformningen av brandskyddet framgår (BBR 5:12).

För att upprätthålla ett skäligt brandskydd i förvaltningsskedet skall, enligt SRVFS 2004:3, ett *systematiskt, kontinuerligt* och *dokumenterat* brandskyddsarbete bedrivas under hela anläggningens användningstid. I detta finns angivet vad dokumentationen skall innehålla såsom checklistor över tekniska och organisatoriska åtgärder. Räddningstjänsten kan komma att utföra tillsyn och nedan följer exempel på viktiga punkter som då skall kunna redovisas av ansvariga:

- Ansvarsfördelning (ägare/verksamhetsutövare, brandskyddsansvarig)
- Brandskyddsorganisation (brandskyddspolicy, ansvarsområden)
- Utbildning av berörd personal (utbildningsplaner, övningar)
- Instruktioner och rutiner (personantal, rutiner)
- Dokumentation (överskådlighet, tillstånd brandfarliga varor)¹
- Drift och underhåll (underhåll av brandtekniska installationer)
- Kontroll och uppföljning (rutiner, tillbudsrapportering)

¹All hantering av brandfarliga varor, t ex gasol, är tillståndspliktig då den bedrivs i lokaler som omfattar publik verksamhet