

Samsynsfrågor fordonsverkstad/tvätt/drivmedel 2018-01-15.

Närvarande: Sara Bengtsson, Anette Svahn, Eva Karlsvärd, Stefan Hüllert & Camilla Nilsson.

### **Oljeavskiljare**

Klass 1 – Alltid om kopplat på dagvatten, även för befintliga verksamheter. Vid nyinstallation - remiss på anmälan (eller bygglov, bygganmälan) till VA. Bör vara klass 1 om kontinuerligt flöde, typ tvätt. Annars bedömning i enskilda fallet.

Klass 2 – om kopplat till spillvatten – OK för alla typer av befintliga verksamheter, även tvätt om de kan visa att gränsvärden underskrids.

### **5års besiktning**

Gäller samtliga oljeavskiljare, undantaget de som inte längre belastas alls, som bara har det som försäkring. Kan vara bra med besiktning för att ta reda på att läckage inte skett historiskt. Mindre verksamheter som aldrig besiktigat OAn ska besiktiga denna.

Besiktning bör göras vid planerad tömning.

STOR anslutna utförare, ackrediterade utförare, Själv?

Ackrediterade utförare bör väljas, andra OK om de har motsvarande kunskaper. Vi ska precisera bättre på vad en 5 års besiktning ska omfatta. Kontroll själv bör tillåtas mycket restriktivt – de ska ha motsvarande kunskaper som ackrediterade företag.

### **Skötsel**

Krav på intervall för tömning? I ABVAn minst en gång per år men intervallet kan vara för tätt för OA med låg belastning, i förhållande till storleken. Tömning ska ske vid behov (50% av kapaciteten för slamlagring och 80% av kapaciteten för oljelagring). När larm utlösts har verksamheten väntat för länge med tömning.

Krav på intervall för kontroll av slam- och oljenivåer? Bedömning utifrån belastning och storlek samt hur ofta tömning görs. Verksamheten ska ha kunskap om hur ofta tömning bör ske utifrån deras förutsättningar. Om de inte har det bör kontroller göras oftare.

Krav på larm? För C-anläggningar.

Krav på kontroll av larm? Vid kontroll av slam och oljenivån.

### **Provtagning tvättvatten**

Enligt MFs instruktion både för intervall och hur provtagning görs.

VA informeras vid överstigande av ABVA:s varningsvärden

### **Drivmedel & tvätt**

Årsrapporter – något vi ska kräva av alla C-anläggningar? Finns i försiktighetsmått i de flesta fall. Ska följas.

### **Verkstad**

Skrotdelar med olja på, typ motorblock som förvaras utomhus ska vara väderskyddade och ej i kontakt med mark.

**Omklassning?** Verkstäder och bilförmedlare med begränsad tvätt – motsvarande Timtaxa, ej omklassning om inte timmarna förändras.